



LEGENDA SCHEMA FUNZIONALE	
1	Elettropompa generatore circuito radiatori scuola $Q=9 \text{ mc/h}$ $H=9 \text{ m.c.a.}$ $P_g=1,1 \text{ KW}$
2	Elettropompa centrifuga circuito anticongelo $Q=3,5 \text{ mc/h}$ $H=1,4 \text{ m.c.a.}$ $P_g=0,04 \text{ KW}$
	Apparecchiature da realizzare



EDIFICIO SCOLASTICO VIA COLOMBO		DATA: NOVEMBRE 2013
		DESEGNAIO
TITOLO SCHEMA IMPIANTO TERMICO		
		REVISIONE
		DATA
COMUNE DI SEVESO		DESEGNIO
		APPROV.
UBICAZIONE	VIA COLOMBO, 7 SEVESO (MB) LOC. BARUCCANA	CONMESSA
TITOLO IMPIANTO RISCALDAMENTO PLANIMETRIE E SCHEMI		SCALA 1:100 DIS. N. 01